

ИНФОРМАЦИЯ

за декабрь и IV квартал 2015 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС» в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

1. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

№ п/п	Наименование объекта	Дата	
		ввода в ремонт	вывода из ремонта
1.	Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-4	13.12	13.12
2.	Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А	14.12	14.12
3.	Ежемесячное техническое обслуживание трансформаторных подстанций и электрощитовых согласно годовому графику ТО	в течение месяца	
4.	Прокладка кабельной линии на электрооборудование аэровокзала в целях равномерного распределения нагрузок по фазам электросетей	в течение месяца	
5.	Реконструкция в залах ресторана: выполнен демонтаж старого и монтаж нового электрооборудования, заменены все осветительные устройства на светодиодные	в течение месяца	
6.	Замена и установка приборов учета электрической энергии в точках поставки, осуществляющих энергоснабжение объектов предприятия	в течение месяца	

Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В декабре 2015г.:

- зарегистрировано поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям – 0;
- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;
- аннулировано заявок на технологическое присоединение - 0;
- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

2. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

28.11.2015г. в 10⁰⁰ местного времени вышла из строя кабельная линия ТП-13 – ТП-14, осуществляющая электроснабжение объектов КЦ ОВД «ЗапСибавионavigation» (БПРМ, ДПРМ, ОРЛ-Т). Для устранения неисправности немедленно была создана аварийная бригада, выполнен комплекс работ по поиску места повреждения и проведению ремонта кабельной линии. 30.11.2015г. в 20⁰⁰ местного времени была произведена проверка работоспособности кабельной линии и электрооборудования. Данная ситуация на безопасность полетов не повлияла, задержек рейсов не было.

В октябре и декабре аварийных ситуаций и сбоев в системе электроснабжения предприятия не было.

3. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

В IV квартале 2015г.:

- общая присоединенная мощность силовых трансформаторов ООО «АЭРОКУЗБАСС» составляла 4791 кВА; пропускная способность в течение IV квартала 2015 года не изменялась;
- объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составлял (по центрам питания): п/ст «Красный Углекоп» - 1912 кВт, п/ст «Калачевская» - 1615 кВт.

4. Информация о величине резервируемой максимальной мощности

Текущий резерв трансформаторной мощности составляет 1460 кВА

№ п/п	Наименование центра питания	Наименование фидера	Наименование ТП	Адрес расположения	Мощность трансформатора, кВА	Уровень напряжения
1	п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ	Ф 6-9А	ЦРП	аэропорт	250	СН-1
			ТП-13		250	СН-1
			ТП-1		560	СН-1
2	п/ст №28 "Калачевская" 35/6 кВ	Ф 6-4	ТП-20		400	СН-1

Генеральный директор
ООО «АЭРОКУЗБАСС»

Начальник службы ЭСТОП



В.Д. Белозеров

А.В. Мингулин