

# ИНФОРМАЦИЯ

за март и I квартал 2015 года

раскрываемая ООО «АЭРОКУЗБАСС» в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.04 г. № 24)

## 1. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта оборудования ООО «АЭРОКУЗБАСС»

№ п/п	Наименование объекта	Дата	
		ввода в ремонт	вывода из ремонта
1.	Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-2А	04.03.2015	04.03.2015
2.	Периодический осмотр ВЛЭП Ф 6-9А	05.03.2015	05.03.2015
3.	Ежемесячное техническое обслуживание трансформаторных подстанций и электрощитовых согласно годовому графику технического обслуживания	в течение месяца	
4.	Монтаж электропроводки и осветительных устройств в помещениях летной службы	в течение месяца	

## 2. Информация о наличии технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий, регистрации и о ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям

В марте 2014г.:

- зарегистрировано поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям – 0;
- заключено новых договоров об осуществлении технологических присоединений – 0;
- аннулировано заявок на технологическое присоединение - 0;
- технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, не осуществлялось.

## 3. Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

Электроэнергия поставлена в полном объеме.

## 4. О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности

В I квартале 2015г.:

- общая присоединенная мощность силовых трансформаторов ООО «АЭРОКУЗБАСС» составляла 4791 кВА; пропускная способность в течение I квартала 2015 года не изменялась;
- объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составлял (по центрам питания):
  - п/ст «Красный Углекоп» - 1819 кВт,
  - п/ст «Калачевская» - 1615 кВт.


## 5. Информация о величине резервируемой максимальной мощности

Текущий резерв трансформаторной мощности составляет 1460 кВА

№ п/п	Наименование центра питания	Наименование фидера	Наименование ТП	Адрес расположения	Мощность трансформатора, кВА	Уровень напряжения
1	п/ст "Красный углекоп" 35/6 кВ	Ф 6-9А	ЦРП	аэропорт	250	СН-1
			ТП-13		250	СН-1
			ТП-1		560	СН-1
2	п/ст №28 "Калачевская" 35/6 кВ	Ф 6-2А	ТП-20		400	СН-1

И.о. генерального директора  
ООО «АЭРОКУЗБАСС»

Начальник службы ЭСТОП



А.В. Хомский

А.В. Мингулин