

Перечень точек поставки электрической энергии (мощности) ООО "Аэрокузбасс" потребителям-юридическим лицам

№ пп	Наименование точки поставки					Место установки учета	Вид учета	Класс напряжения фактический, кВ	Класс напряжения по тарифу, кВ	Технические характеристики учета										Коэффициент комплект а Ктт*Ктн	Балансовая принадлежность учета	Линия от ГБП до прибора учета				Потери электроэнергии в сети, %	Примечание
	Наименование ПС (ТП), присоединение	Наименование потребителя	код МРО	Номер договора энергоснабжения	Описание границы балансовой принадлежности					Прибор учета				Трансформатор тока			Трансформатор напряжения					Расстояние от ГБП до расчетного учета, км	Марка провода (кабели) ВЛ (КЛ), сечение	Тип силового трансформатора			
										Тип	Дата поверки	Класс точности	Заводской номер	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации	Тип	Класс точности	Коэффициент трансформации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Потребители-юридические лица																											
1	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока Т-0,85 к Р-5 в РУ 0,4 отходящей КЛ 3*35+1*16	в РУ-0,4кВ ТП1	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.132.4	2кв. 2013	0,5	3001939	ТТИ-А	0,5	10				10	ООО "Аэрокузбасс"						
2	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	нижние клеммы подключения рубильника Р-7 РУ-0,4 кВ трансформаторов тока	в РУ-0,4кВ ТП1	ком	35	НН	ПСЧ-3АРТ.07.132.4	1кв. 2012	0,5	2001301	ТТИ-А	0,5	40				40	ООО "Аэрокузбасс"						
3	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	контакты наконечников питающей кабельной линии в ШАВР-1 рубильника Р-1 электрощитовой КДП	в электрощитовой помещени и КДП	ком	35	НН	ПСЧ-3АРТ.07.132.4	1кв. 2012	0,5	2001239	ТШП-0,66	0,5	60				60	ООО "Аэрокузбасс"						
4	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	верхние клеммы подключения вводного рубильника Р осн. от ТМ-180	ШК-1 РУ-0,4кВ ТП10	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.132.4	2кв. 2013	0,5	3001981	ТТИ-А	0,5	40				40	ООО "Аэрокузбасс"						
5	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	контакты наконечников питающих кабельных линий на переходной панели КРМ	в РУ-0,4кВ ТП11	ком	35	НН	ПСЧ-3АРТ.07.632	2кв. 2011	1	4000113			1				1	ООО "Аэрокузбасс"						
6	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	контакты наконечников питающих кабельных линий на переходной панели КРМ	в РУ-0,4кВ ТП11	ком	35	НН	ПСЧ-3АРТ.07.632	2кв. 2011	1	4000182			1				1	ООО "Аэрокузбасс"						
7	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	контакты кабельных наконечников рубильника Р-1 ячейки отходящих кабельных линий РУ-0,4 кВ	ЩО РУ-0,4кВ ТП12	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.132.4	1кв. 2012	1	2000293	ТТИ-А	0,5	40				40	ООО "Аэрокузбасс"						
8	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на КЛ 3*35+1*16 от трансформатора ТМ-50	в РУ-0,4кВ ТП13	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.632	2кв. 2013	1	4000174			1				1	ООО "Аэрокузбасс"						
9	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на КЛ 3*35+1*16 от трансформатора ТМ-50	в РУ-0,4кВ ТП13	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.632	2кв. 2013	1	10001368			1				1	ООО "Аэрокузбасс"						
10	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТТоскорпорация по ОрВД"	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на АВВГ 3*50+1*25 от трансформатора ТМ-100	в РУ-0,4кВ ТП14	ком	35	СН-2	ПСЧ-3АРТ.07.632	2кв. 2011	1	4000112			1				1	ООО "Аэрокузбасс"						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТГоскорпорация по ОрВД	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на КЛ 3*35+1*25 от трансформатора ТМ-40	ЩУ РУ-0,4кВ ТП15	ком	35	СН-2	ПСЧ-ЗАРТ.07.632	2 кв. 2013	1	4000119			1				1	ООО "Аэрокузбасс"					
12	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТГоскорпорация по ОрВД	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на КЛ 3*35+1*16 от трансформатора ТМ-40	в РУ-0,4кВ ТП18	ком	35	СН-2	ПСЧ-ЗАРТ.07.132.4	2 кв. 2013	0,5	3002072	ТТИ-А	0,5	40				40	ООО "Аэрокузбасс"					
13	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГУПТГоскорпорация по ОрВД	6	2695	клеммы подключения трансформаторов тока ТК-20 в ЩУ на КЛ 3*35+1*16 от трансформатора ТМЦ-75	ЩУ РУ-0,4кВ ТП3	ком	35	СН-2	ПСЧ-ЗАРТ.07.632	2 кв. 2011	1	4000183			1				1	ООО "Аэрокузбасс"					
14	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"	6	200117	на верхних губках рубильников №1 и №2 в здании Старт-1 объекта метеостанции	РЩ-0,4кВ здания метеостанции	ком	0,4	НН	ЦЭ 6803ВШ	4 кв.2011	1	9130049001662			1				1	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"					
15	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"	6	200117	на верхних губках рубильников №1 и №2 в здании Старт-1 объекта метеостанции	РЩ-0,4кВ здания метеостанции	ком	0,4	НН	ЦЭ 6803ВШ	4 кв.2011	1	9130049001424			1				1	ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС"					
16	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ОАО "Новокузнецкое ДРСУ"	1	664	нижние губки рубильника №2 ТП №1	ТП-1 РУ-0,4 кВ	ком	0,4	СН-2	ЦЭ 6803ВШ	1 кв. 2013	1	9130064000322			1				1	ООО "Аэрокузбасс"					
17	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ЗАО "Нефтехим-сервис"	1	101520	нижние отходяие клеммы автоматических выключателей №9 и №14 в РУ-0,4кВ ЦРП	ЦРП РУ-0,4кВ	ком	0,4	СН-2	ЦЭ 6803В	2 кв. 2014	1	1107007900245	ТТИ-А	0,5	40				40	ЗАО "Нефтехим-сервис"					
18	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ООО "АктивСтрой Инвест"	6	3074	на нижних губках ВНА ТП №11 Ячейка4	в РУ-0,4кВ КТПН	ком	6	СН-2	ЦЭ 6803ВМ	4 кв. 2011	1	9082048006673	ТТИ-А	0,5	30				30	ООО "АктивСтрой Инвест"					
19	ПС Красный Углекоп 35/6 кВ ф.6-9-А ПС №28 Калачевская 35/6 кВ ф.6-2А	ООО "АЭРОКУЗБАСС"	6	1202	каб. наконечники линейного разъединителя ф.6-9-А / контакты каб. наконеч. шинно-кабельной сборки ф.6-2-А		ком.	35	СН-1												ООО "Аэрокузбасс"					

Генеральный директор ООО "АЭРОКУЗБАСС"

В.Д. Белозеров

Начальник службы ЭСТОП

А.В. Мингулин

